

மு. ஸ்ரீநாகேஷ்
மக்கள் தொடர்பு மேலாளர்

க.எண்.செகுவா / பகுதி 10 ஆ/சிறப்பு/2009

நாள் 17.12.2009

பெறுநர்

ஆசிரியர்,
தமிழ்முரசு நாளிதழ்,
சென்னை 600 004

அய்யா,

பொருள் : செ.கு.வா. – சென்னை – பகுதி 10 ஆ – எல்.பி.ரோடு கழிவு
நீரகற்று நிலையம் – ராஜீவ்காந்தி சாலையில் பேஷன் பயிற்சி
நிறுவனம் அருகே பாதாள சாக்கடை மூடி வழியாக கழிவுநீர்
வெளியேறி தூர்நாற்றம் வீசுவதாக புகைப்படத்துடன்
வெளியான செய்தி –பதில் அளித்தல்.

பார்வை : தமிழ் முரசு நாளிதழ் நாள் 7.12.2009 .

...

பார்வையில் கண்டுள்ள தங்களின் நாளிதழில் ராஜீவ் காந்தி சாலையில்
பேஷன் பயிற்சி நிறுவனம் அருகே பாதாள சாக்கடை மூடி வழியாக கழிவுநீர் வெளியேறி
சாலையில் ஓடுவதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

இது சம்பந்தமாக தங்களுக்கு தெரிவிப்பது யாதெனில், சென்னை குடிநீர்
வாரியத்தின் எல்.பி.ரோட் கழிவு நீரகற்றும் நிலையத்தில் இயக்கத்தில் இருந்த ஒரு
மின்சார மோட்டாரில் எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட பழுதின் காரணமாக ராஜீவ் காந்தி
சாலையில் பாதாள சாக்கடை மூடி வழியாக கழிவுநீர் வெளியேறியது. உடனடியாக
நடவடிக்கை மேற் கொள்ளப்பட்டு தற்போது கழிவுநீர் வெளியேறுவது
நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

மக்கள் தொடர்பு மேலாளர்

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the
"Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

மு. ஸ்ரீநாகேஷ்
மக்கள் தொடர்பு மேலாளர்

க.எண்.செகுவா / பகுதி 8/சிறப்பு/2009

நாள் 17.12.2009

பெறுநர்

ஆசிரியர்,
தமிழ்மரசு நாளிதழ்,
சென்னை 600 004

அய்யா,

பொருள் : செ.கு.வா. – சென்னை – பகுதி 8 – சென்னை ஆழ்வார்
திருநகர் பகுதியில் மெகாமார்ட் அருகே சாலையில் சாக்கடை
நீர் தேங்கியிருப்பதாக புகைப்படத்துடன் வெளியான செய்தி
– பதில் அளித்தல்.

பார்வை : தமிழ் மரசு நாளிதழ் நாள் 8.12.2009 .

...

பார்வையில் கண்டுள்ள தங்களின் நாளிதழில் ஆற்காடு சாலையில்
உள்ள ஆழ்வார் திருநகர் பிரதான தெரு சந்திப்பில் மெகா மாார்ட்டின் எதிர்புறத்தில்
கழிவுநீர் தேங்கி உள்ளதாக புகைப்படத்துடன் கூடிய செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

இது சம்பந்தமாக தங்களுக்கு தெரிவிப்பது யாதெனில், மேற்கண்ட
இடத்தை ஆய்வு செய்த போது, பிரதான குடிநீர்க் குழாயில் கசிவு உள்ளது
கண்டறியப்பட்டது. போக்குவரத்து காவல் துறையிடமிருந்து உரிய அனுமதி பெற்ற
பின்னர் குடிநீர் கசிவு 11.12.2009 அன்று சரி செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்துக்
கொள்ளப்படுகிறது.

மக்கள் தொடர்பு மேலாளர்